

中央研究院生物醫學科學研究所  
採購驗收測試規格審查表  
(科研採購-公告招標 100 萬元以上適用)

採購標的：動物房新棟屋頂層水洗機及排氣風機更新

數量：一式

規格：

- 1.依據標單內容及設計圖說、施工規範等進行工程施作。
  - 2.承包商估算成本時，應考慮本施工之主機、控制器材不允許使用大陸廠牌、大陸地區生產製造(含港、澳)，詳投標須知。
  - 3.主要施工時段及施工前需與本大樓各單位協調溝通，配合協調施工，所需增加工時等成本因素含於工程總價內。不影響之工項，經業主及監造單位同意後，可於平日施作。
  - 4.配電工程:需遵造台電屋內、外線路裝置規格及相關法規之規定。
- 保固期：自機關同意驗收合格後之次日起至少 1 年。
- 5.水洗機進風培林需做防水保護

保固期：1 年。

※投標廠商提供之產品型錄應依據本表逐項標示以供審查，未標示或標示不完整者，視同規格審查不合格；前項產品型錄及本表應加蓋公司印鑑章後附於投標封內，詳投標文件審查書。

測試標準：(如：功能、特性、檢測值及數據...等，詳細敘明)

- 1.詳契約書、預算書、設計圖說及施工說明書所訂定事項。
- 2.維持系統正常運作(溫度、風量)72hr。
3. 水洗機進風培林需做防水保護

交貨或契約期限：至 114 年 10 月 31 日止

測試時間：3 個 ☒ 日曆天 ☐ 工作天

經費、計畫執行期限：114 年 12 月 31 日

機關申購人員審查確認：