

中央研究院生物醫學科學研究所
作業現場勘查表

採購標的：生醫所實驗大樓空調及附屬設備操作維護保養工作

採購案號：BM114030388

履約期限：自 114 年 08 月 01 日起至 115 年 12 月 31 日止。

一、投標廠商於投標前應事先進行現場勘查，確實瞭解施工設施及環境，詳細估算，並不得以未勘查現場或其他理由要求追加經費。

二、**勘查時間為每星期一、三、五 (以機關辦公日為準)，上午 10 時 (為維護廠商權益，請前一日電話聯絡，不受理臨時性勘查)。**

三、本案現場勘查及作業規範之釋疑請洽機關聯絡人：

1. 吳先生，電話：(02)2652-3514。

2. 劉先生，電話：(02)2789-9003 現場勘查。

四、**廠商勘查時應檢附本表並交由機關現場人員簽署，併同下列文件，逐頁加蓋印章後，附入於投標封內寄送，詳投標文件審查表。**

廠商現場勘查情形：

☐ 已完成勘查

☐ 未完成勘查，理由：_____。

機關人員簽名：

中央研究院生物醫學科學研究所
文件審查表

採購標的：生醫所實驗大樓空調及附屬設備操作維護保養工作

採購案號：BM114030388

履約期間：自 114 年 08 月 01 日起至 115 年 12 月 31 日止。

廠商須提供之文件：

1. 作業規範(含工作契約、機器設備檢修頻率表、機器設備規格數量表)。
2. 甲等或甲等以上冷凍空調業登記證明。
3. 114 年度冷凍空調工程同業公會會員證。
4. 投標時需附上本契約規範中「空調運轉操作人員三員，資格如下：
甲、至少 1 人具備乙級(含)以上冷凍空調技術士證照」人員資格冷凍空調技術士證照影本及附上勞、健保投保證明要在投標的公司任職滿 3 個月或以上。
乙、另 2 人須有空調、機電相關行業工作經歷累計年資 1 年(含)以上及附上勞、健保投保證明要在投標的公司任職滿 3 個月或以上。

※上開文件須逐頁加蓋公司及負責人印章後，附於投標封內以供審查。

規格審查結果：

☐合格

☐不合格，理由：_____。

機關委託技術服務人員簽名：